



Утверждаю:
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 14 с. Тарское»
Даурбекова З. Я.
Приказ № 43-н от «16» 08 2021г.

**Инструкция
о мерах пожарной безопасности в МБДОУ
«Детский сад № 14 с. Тарское»**

Действия дежурного персонала при пожаре

Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты

При получении сигнала о пожаре дежурный персонал должен:

1. Определить месторасположение сработавшего извещателя по схеме трассировки лучей и сбросить сигнал.
2. Выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии т.п.).
3. **При обнаружении пожара (истинное срабатывание):**

3.1. сообщить о пожаре по любому из телефонов: с городских телефонов - 01, 112, с мобильных телефонов: оператор "Мегафон" - "010", "112"; оператор "МТС" - "010", "112"; оператор "Билайн" - "001", "112", четко называть: адрес организации, место возникновения пожара, указав, при наличии возможности, что горит, свою должность и фамилию.

3.2. сообщить о пожаре руководителю организации, в случае его отсутствия – лицу, его замещающему;

3.3. далее дежурный персонал действует в соответствии с инструкцией при возникновении пожара.

4. При отсутствии пожара

4.1. Ложное срабатывание:

4.1.1. дежурный персонал должен сбросить сигнал либо отключить сработавший луч или пожарный извещатель способом, который указан в инструкции по эксплуатации пожарной сигнализации;

4.1.2. сообщить о факте ложного срабатывания в организацию, которая осуществляет техническое обслуживание сигнализации;

4.1.3. о поступивших сигналах и принятых мерах дежурный должен произвести запись в эксплуатационный журнал системы.

4.2. При неисправности:

4.2.1. в случае подтверждении сигнала о неисправности систем пожарной автоматики дежурный персонал должен принять меры к дополнительной охране объекта защиты;

4.2.2. сообщить о случившемся в организацию, которая осуществляет техническое обслуживание сигнализации и лицу, ответственному за

эксплуатацию систем пожарной автоматики в организации;

4.2.3. о поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в эксплуатационный журнал системы. Произвести сброс сигнала;

4.2.4. сообщить о ложном срабатывании руководителю организации или лицу, его замещающему.